


LEGENDA TVAROVEK:

	STUDENÁ VODA
	TEPLÁ VODA
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (z hrdlových trub HT, KG)
K	KOLENO
2K 45° M	KOLENO S VLOŽENÝM PŘÍMÝM MEZIKUSEM (MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA)
PK	PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ ZÁVĚRKY+ ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO di=58 (umyvadlo 58x32, dřez 58x32)
PH	PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
R	REDUKCE EXCENTRICKÁ, KRÁTKÁ
RND	REDUKCE NESOUŠÁ (EXCENTR.), DLOUHÁ
O	ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)
HT	HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVÍRKY VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY, PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘÍVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
ČK	ČISTÍCÍ KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ
HL 21	VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘIDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU
HL 900N	PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 50, 75, 110
HL 900NECO	PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
HL 904	PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 30, 40, 50

Poznámka :

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SVODNÉ POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENO Z TRUB PVC - KG, SN 4, DN MIN. 125 MM S TLOUŠTKOU STĚNY TRUBKY MIN. 3.2 MM, SVISLÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE DN 110, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z HRDLOVÝCH TRUB DN 50 - 110MM

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE Z PVC TRUB DN 125*3.2 MM A BUDE ZAÚSTĚNO DO VSAKOVACÍHO PODMOKU NA POZEMKOVÉ PARCELE Č. 58/4

Ved.projektu	Zodp.projektant	Kontroloval	Vypracoval	<div>Stavební a vodoohospodářská projekce</div> <div></div>	
L.Bradáč	Ing.Vl.Wünsch	Ing.B.Ullmannová	P. Šubrt		
Obec Cetenov, část Hr.Lesnov		Kraj Liberecký			
Investor : Obec CETENOV Cetenov - Hrubý Lesnov, č.p.44, 463 48 Všelibice				<div>Ječná 492/15 460 05 LIBEREC XV tel.: 603 514 497</div>	
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OÚ Cetenov, 563943 Cetenov, Hrubý Lesnov č.p. 44, okres Liberec na p.p.č. 58/2; 58/4 a 229, katastrální území 638986 Hrubý Lesnov				Formát A4	2 x A4
				Datum	06 / 2015
				Účel	DUR+DSP
Výkres : D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDR.TECHN.INST. KANALIZACE ZÁKLADŮ A 1.PP				Měřítko	Č.výkresu / přílohy: ZTi - 02
				1 : 50	

Tato součást projektové dokumentace včetně vypracovaných příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem či jiným subjektem) je dušebním vlastnictvím řešitelů zakázky. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o vytvoření dokumentace bez zvláštních omezení. Jiné subjekty (osoby, firmy a to jak fyzické, tak i právnické) nejsou bez předchozího souhlasu zhotovitele, tak i objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její jakoukoliv část využívat, kopiovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Porušení tohoto ustanovení je porušením autorských práv ve smyslu zákona.