



OBEC BRNIŠTĚ

471 29 Brniště čp. 102

telefon 487 850 193

obec@brniste.cz, <http://www.brniste.cz>, IDS 8pyavir

uchazeč

zveřejněno na: <http://zakazky.proobec.cz/p/obecbrniste>

č.j. OÚBr 531/2012/1

počet listů dokumentu: 1

datum: 09.01.2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi" zadávanou podle § 12 odst.3 z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a uveřejněnou na základě výzvy k podání nabídky č.j. OÚBr 531/2012 ze dne 14.12.2012, poskytuje zadavatel Obec Brniště odpovědi na následující dotazy uchazečů:

Dotaz č. 1

Na základě prohlídky místa plnění a PD je v místech stávající oplocení určeno k odstranění. V rozpočtu pro toto odstranění chybí položka. Má se ocenit odstranění části stávajícího oplocení? Má se tato cena započítat do celkové ceny?

Odpověď zadavatele:

Odstranění starého oplocení do nabídkové ceny nezapočítávat. Bude odstraněno pracovníky obce před zahájením prací

Dotaz č. 2

Dlažbu umělého povrchu výrobce nabízí v tl. 30, 40 a 45 mm. V PD je navržena tl. 35 mm, která se nevyrábí. Lze místo toto ocenit tl. 45 mm, která je levnější než tl. 40 mm?

Odpověď zadavatele:

tl. 35 mm se vyrábí – pokud uchazeč nemá dodavatele s touto tloušťkou musí nacenit nejbližší vyšší výšku, kterou je schopný dodat např. tl. 40 mm

Ing. Ivan Pastorek
starosta