



OBEC BRNIŠTĚ

471 29 Brniště čp. 102

telefon 487 850 193

obec@brniste.cz, <http://www.brniste.cz>, IDS 8pyavir

uchazeč

č.j. OÚBr 315/2012

počet listů dokumentu: 1

datum: 25.7.2012

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří – budova obecního úřadu čp. 102 Brniště" zadávanou podle § 12 odst.3 z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a uveřejněnou na základě výzvy k podání nabídky č.j. OÚBr 312/2012 ze dne 23.7.2012, poskytuje zadavatel Obec Brniště odpovědi na následující dotazy uchazečů:

Dotaz č. 1

Pol.č.9 a pol.č. 11 ve výkazu výměr – vchodové dveře, není upřesněna výplň, budou tedy celoprosklené s ornamentním zasklením?

Odpověď zadavatele:

Ne tyto dveře nebudou prosklené, výplň bude plastová.

Dotaz č. 2

Máme k vchodovým dveřím nacenit doplňky jako samozavírač, stavěč, elektrický vrátný?

Odpověď zadavatele:

Samozavírač pouze u dveří pod položkami 15 a 17. Ostatní doplňky nepožadujeme.

Dotaz č. 3

Bude požadavek ke vchodovým dveřím na větší počet klíčů? (standartně dodáváme 3 ks)

Odpověď zadavatele:

Není požadavek na větší počet klíčů, 3 ks postačují.

Dotaz č.4:

Stávající okna jsou zdvojená či špaletová?

Odpověď zadavatele:

Stávající okna jsou zdvojená.

Výše uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 se tímto stávají nedílnou součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce "Výměna oken a vstupních dveří – budova obecního úřadu čp. 102 Brniště".

Ing. Ivan Pastorek
starosta